## 力計校正申込書 (JCSS校正)

年

月

日

年 /	月	日									確	認	
作業指示書番号										統排	舌Gr.	校正事業室	
受付番号													
太線内を記入して	下さ	い。											
申込者		会社名	Ż										
		住 原	沂										
		担当普	担当部署・担当者名										
		電話	電 話				FAX	FAX					
	- I I			<b></b> 1 1	,								
下記の力計につい	て校.				<u>厂。</u> 上記の申込	者と同じ	場合は記え	人不要					
証明書に記載す		名	称										
住所及び名称		住	所	(注)_	上記の申込	者と同じ	場合は記え	人不要					
		品	名										
		型	式										
力変換器		製造	番号										
		容	量										
		製造	者名										
		型	式										
指示装置	有 •	製造	番号										
無		製造											
 付属部品													
校正証明書					和文	(	通)	•		(	通)		
希望出荷日					年	`_ 月	———— 日				~=/		
加土田内日					1	7.1							
備  考													
									営業所				

(様式 J20-053)



受 付

担当者

## 力計校正申込書 (JCSS校正)

年	月 日	【校正の実施条件】
作業指示書番号		

認 確 統括Gr. 校正事業室

正条件 校

大線内を記入して下さい

番

号

付

ハくかい	内を記入して下る	٥ ٧										
	校正方法		JIS B 7728ん ヒステリシス 含めない	の不確かさ	JIS B 7721に準じる方法							
力計の希望等級			00級・0.5級・ 1級・ 2級 (注) 希望する等級がある場合のみ記入して下さい。				0.5級・ 1級・ 2級・ 3級 (注) 希望する等級がある場合のみ記入して下さい。					
負荷ステップ			試験力の方向	圧縮方向 ・ 引張方向								
			試験力の数	ポイント								
		仮	<b></b> 使用範囲の下限									
		肴	合望する試験力	有・無(							)	
			追加の設置方向 なび繰り返し数	(						)		
最大	式験力の指示値		約			(	)	_		(	()内は単位	
口。	接続ケーブル		ーブル長_ ) ケーブル先端が弊れ	4 線 <u>m</u> せい外のコネ				式 <u>バラ</u> Sd L て 7			9_	
ードセル	指示装置	有	分解能			10.111		(	)		() 内は単位	
			励起電圧		交流( 直流(		V, V,		)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		無	励起電圧	交流	<u> </u>	2.5		5 V	•	10	V	
環 状 ば ね 指示装置 型				分解能				(	)	(	() 内は単位	
	₩ ¬ ₩ œ	ダイヤルゲージ		機械的周期誤差	検	証済み						
	指不装直				未	検証						
力 計		その他		分解能				(	)	(	)内は単位	
容積型力計	指示装置	分解能			_			(	)	(	()内は単位	
	過負荷試験		10%定格容量に相 注)力計が新品の場					済 ·	未	<del>.</del>	不明	

受 付	営業所	
文刊	担当者	

## 力計校正申込書作成にあたっての注意事項

以下の事項を確認の上、「力計校正申込書」を作成して下さい。

- 1.「力計校正申込書」の申込者欄は依頼品に関する問い合わせ及び不適合等が生じた場合の連絡先となり、また、依頼品の搬出先ともなりますので、明確に記載して下さい。
- 2. 弊社での力計の校正は、「JIS B 7728(一軸試験機の検証に使用する力計の校正 方法)による方法」及び「JIS B 7721(引張・圧縮試験機\_力計測系の校正方法及び 検証方法)に準じる方法」の2種類の方法があります。どちらかを指定して下さい。
- 3.「JIS B 7721 に準じる方法」による校正は、一般用途の力計を対象としたものであり、一軸試験機の力測定系の校正に参照標準として使用する力計については、「JIS B 7728 による方法」により校正する必要があります。
- 4.「JIS B 7728 による方法」を指定された場合、力計の校正結果の不確かさにヒステリシスの不確かさを「含める」か「含めない」かを指定して下さい。
- 5. 力計を弊社の力基準機に設置するのに負荷用接続ジグを必要とする場合、校正 結果は力計と負荷用接続ジグを組合せた値となります。
- 6. 校正の負荷ステップの基本数は「JISB7728による方法」の場合8点、「JISB7721に準じる方法」の場合5点になります。弊社の力基準機の都合上負荷ステップを基本数以上とれない場合は、校正結果に内挿校正式を付けることができません。
- 7. ロードセルと組合せる指示装置が弊社製でない場合は、指示装置の取扱説明書を添付して下さい。
- 8. 環状ばね型力計の指示装置にダイヤルゲージを使用している力計は、ダイヤルゲージの機械的周期誤差の検証を行っていないと校正結果に内挿校正式を付けることができません。
- 9. 新品の力計を校正依頼される場合、力計の定格容量の少なくとも 110 %の過負荷 試験を行なわれているかメーカに確認して下さい。